

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00525

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008462

ООО «Компания Пенотерм». ОГРН 1156678000522.

Адрес: 624130, Российская Федерация, Свердловская область, город Новоуральск, улица Монтажников, дом 7

Тел./факс: +7 343 311-96-96. E-mail: info@penoterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Компания Пенотерм». ОГРН 1156678000522.

Адрес: 624130, Российская Федерация, Свердловская область, город Новоуральск, улица Монтажников, дом 7

Тел./факс: +7 343 311-96-96. E-mail: info@penoterm.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 110, литер Б, оф. 1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы листовые «ПЕНОТЕРМ» марок НПП-ЛЭ (Э), НПП-ЛЭ (К), НПП-ЛЭ (Э) Aqua protect, НПП-ЛЭ (К) Aqua protect, НПП-ЛФ, НПП-ЛФ Триплекс, НПП-ЛП, НПП-ЛК, НПП-ЛЭ (Э) ЛСКП, НПП-ЛЭ (К) ЛСКП, выпускаемые по ТУ22.21.41-003-82799613-2017.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.21.41.110.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0019059.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0496-ВМ/18 от 13.07.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ22.21.41-003-82799613-2017..

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2008, рег. № RU228405Q-U от 10.11.2016 года, выдан Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

13.07.2018

по

13.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АБ09.В.00525

(обязательная сертификация)

№ 0019059

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.41.110	Материалы листовые «ПЕНОТЕРМ» марок НПП-ЛЭ (Э), НПП-ЛЭ (К), НПП-ЛЭ (Э) Aqua protect, НПП-ЛЭ (К) Aqua protect, НПП-ЛФ, НПП-ЛФ Триплекс, НПП-ЛП, НПП-ЛК, НПП-ЛЭ (Э) ЛСКП, НПП-ЛЭ (К) ЛСКП, выпускаемые по ТУ22.21.41-003-82799613-2017.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ5.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

О.Е.Карпова
инициалы, фамилияК.Н.Нуйкова
инициалы, фамилия